

ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

603950, г.Н. Новгород, Гребешковский откос,7  
Тел.: 434-20-73, факс: 434-20-81

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер **1169** от **28.06.2012**

Настоящее свидетельство удостоверяет, что **электролаборатория**  
*передвижная на базе а/м FORD TRANSIT VAN гос. номер E 833 CT 52*  
**ООО «РИМ»** *ИНН 5238006640*

*Юрид. адрес: 607710 Нижегородская обл., Шатковский район, п. Лесогорск,  
ул. Строителей, д. 9, оф. 31 тел. (83190)4-61-46*

*Факт. адрес: 607710 Нижегородская обл., Шатковский район, п. Лесогорск,  
ул. Строителей, д. 9, оф. 31 тел. (83190)4-61-46*

зарегистрирована в Волжско – Окском Управлении Федеральной службы по  
экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения  
испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением  
до и выше 1000 В (до 220 кВ).

### Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. *Испытания и измерения силовых трансформаторов:*
  - *испытания повышенным напряжением промышленной частоты изоляции обмоток;*
  - *измерения сопротивления изоляции обмоток;*
  - *измерения емкости и тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток;*
  - *измерения сопротивления обмоток постоянному току;*
  - *проверка коэффициента трансформации;*
  - *измерения тока и потерь холостого хода;*
  - *измерения сопротивления короткого замыкания;*
  - *испытания вводов.*
2. *Испытания трансформаторного масла на электрическую прочность и тангенс угла диэлектрических потерь.*

Свидетельство выдано на основании акта комиссии от **17.07.2015**  
назначенной приказом руководителя Управления.

Срок действия Свидетельства установлен до **17.07.2018**

Заместитель руководителя Управления

Свидетельство о регистрации может быть аннулировано в случае обнаружения  
нарушений требований Норм, Правил, вида разрешенных работ.

Срок действия Свидетельства продлен до

Руководитель Управления



Н. Д. Богатов

*Нарина*